



Legenda místností:

Číslo	Popis	Symbol
3.501	Učitelna EPS	[Symbol]
3.502	Zařízení dle požární přenosu	[Symbol]
3.503	Odlišitel podle požární ochrany	[Symbol]
3.504	Kolový řezec požární ochrany	[Symbol]
3.505	Výstupní prvek 12X OUT	[Symbol]
3.506	Výstupní / výstupní prvek 4x IN / 2X OUT	[Symbol]
3.507	Zónový ZAV/SA	[Symbol]
3.508	Optickoakustický hlásič nad podhledem s paralelním indikací	[Symbol]
3.509	Třířipný hlásič na stropě	[Symbol]
3.510	Třířipný hlásič	[Symbol]
3.511	Síťová vlnitá	[Symbol]
3.512	Síťová s mikšátem venkovní	[Symbol]
3.513	Kabel 1x2x0,8 E30	[Symbol]
3.514	Kabel 10x2x0,8 E30	[Symbol]
3.515	EVAKUAČNÍ ROZHLAS	[Symbol]
3.516	Uvěstička evakuačního rozhlasu	[Symbol]
3.517	Mikrofonní pář	[Symbol]
3.518	Reproduktor stropní podhledový BW100V	[Symbol]
3.519	Reproduktor nástěnný BW100V	[Symbol]
3.520	Kabel 1x2x1,5 E30	[Symbol]
3.521	Indukční smyčka	[Symbol]
3.522	UPF Cat 5e	[Symbol]

LEGENDA:
ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

Učitelna EPS
Zařízení dle požární přenosu
Odlišitel podle požární ochrany
Kolový řezec požární ochrany
Výstupní prvek 12X OUT
Výstupní / výstupní prvek 4x IN / 2X OUT
Zónový ZAV/SA
Optickoakustický hlásič nad podhledem s paralelním indikací
Třířipný hlásič na stropě
Třířipný hlásič
Síťová vlnitá
Síťová s mikšátem venkovní
Kabel 1x2x0,8 E30
Kabel 10x2x0,8 E30

EVAKUAČNÍ ROZHLAS
Uvěstička evakuačního rozhlasu
Mikrofonní pář
Reproduktor stropní podhledový BW100V
Reproduktor nástěnný BW100V
Kabel 1x2x1,5 E30
Indukční smyčka
UPF Cat 5e

Pozadí koncevých prvků na stropech je nutné koordinovat s ostatními technologiemi a se souhlasem koncevých prvků. Kabely v CHÚC a v srovnávacích prostorách budou sphařovat třídu hořlavosti BZCasi D0 nebo budou vedeny pod omítkou s krytím minimálně 10mm.

INDEX DATUM, JMÉNO, PODPIS, TEXT A POPIS ZMĚNY

Číslo	Datum	Jméno	Podpis	Text a popis změny
1.	05.04.2012	ateliér-r. spol. s r.o., Ulnahá 27, Olomouc 772 00	[Podpis]	Doplňtí hlásiče do nově m.č. 3.603a.
2.	24.05.2012	Dojřitěn ovládtím PSLUM..viz seznam změn revize.	[Podpis]	

GENERALNÍ PROJEKTANT: ateliér-r. spol. s r.o., Ulnahá 27, Olomouc 772 00

VYPRACOVAL: Michal Svoboda

KONTROLOVAL: Petr Vychodil

SOCHAŘI: Jiří Šarňánek

MÍSTO STAVBY: ul. Hrnčířská, Olomouc

INVESTOR: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc

STAVBA: Dostavba teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

OBJEKT - PROVOZNI SOURCEUR: 4.8 - Zařítzen státoproude elektrochniky

STUPĚŇ dokumentace pro provedení stavby: ARCH. ČÍSLO 1 - SL 07 Č. VÝKRESU Č. VÝTISKU

MAIRIT
MERIT GROUP a.s.
Břehova 7
772 00 Olomouc
fax: +420 565 228 185
e-mail: merit@merit.cz

ZAKÁZKA: ZS-11-026
MĚŘÍTKO: 1:100
FORMÁT: 6x A4

OBJEKT - PROVOZNI SOURCEUR: 4.8 - Zařítzen státoproude elektrochniky